

CONDUZIONE

| Descrizione parte | Apparecchiature/accessori coinvolti | Frequenza minima |
|--|---|-------------------|
| GR - gruppo di riduzione | | |
| Valvola di intercettazione generale di monte | Controllo manovrabilità | Annuale |
| Valvola di intercettazione generale di valle | Controllo manovrabilità | Annuale |
| Valvole di intercettazione di linea | Controllo manovrabilità | Annuale |
| Filtri | Controllo grado di intasamento cartuccia | Annuale |
| | Drenaggio impurità | Annuale |
| | Eventuale sostituzione elementi filtranti | Secondo necessità |
| Linea di regolazione | Scambio linea di regolazione (se in doppia linea di pari portata) | Annuale |
| | Verifica tarature regolatori, valvole di blocco e di sfioro | Annuale |
| | Verifica funzionalità valvole di blocco | Annuale |
| | Controllo di tenuta singoli apparati di linea | Annuale |
| | Manutenzione ordinaria regolatori, valvole di blocco e di sfioro | Triennale |
| Linea manuale di emergenza (By-pass) | Apparato non presente | Non Previsto |
| Tubazione di collegamento | Verifica della presenza di perdite | Annuale |
| | Verifica dello stato di conservazione | Annuale |
| GM - gruppo di misura | | |
| Contatore a turbina e/o a rotoidi | Controllo funzionalità | Annuale |
| Manotermografo | Verifica funzionalità | Annuale |
| | Verifica delle tarature | Annuale |
| Convertitori di volume | Verifica generale di funzionalità | Annuale |
| | Verifica metrologica in campo successiva alla prima | Non Previsto |
| Dispositivo di telelettura | Verifica efficienza scheda di telelettura e batteria tampone | Annuale |
| Tubazione di collegamento | Verifica della presenza di perdite | Annuale |