



**REFRIGERAZIONE
CONDIZIONAMENTO
IMPIANTISTICA**

Spett.le ALSIA - Metaponto (Mt)

Oggetto: Consuntivo del 30/12/2020

Intervento tecnico d'urgenza per ripristino funzionamento pompa di calore Aermec.
A seguito ricerca guasto, rilevato rottura dei cavi di segnalazione temperatura causati,
probabilmente, da roditori.

Ripristino collegamenti.

Manodopera + spese trasferimento

€. 150,00 + iva

R & C srl